

2024年长春市消防器材产品质量监督抽查结果

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
1	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	2024/6/1	玉特（图形）	吉林省宏安消防科技有限公司	河北玉特消防设备有限公司	不合格	灭火剂充装量、20℃温度喷射性能试验(喷射剩余率)
2	消防应急照明灯具	YC-ZFZD-E3W-CDY	2023/7/2	永程（图形）	二道区新忠意消防器材经销处	中山市小榄镇永成电器厂	不合格	基本功能试验（应急工作时间）
3	室内消火栓	SN65	2021/9/2	沱雨（图形）	二道区远红物资经销处	泰州三江消防器材配件有限公司	不合格	开启高度
4	消防应急照明灯具	M-ZFZD-E5W3002	2023/11/15	敏华电工	宽城区慧峰消防器材经销处	宽城区慧峰消防器材经销处	未发现不合格	/
5	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC1型	2024/7/21	海浪	宽城区慧峰消防器材经销处	宽城区慧峰消防器材经销处	未发现不合格	/
6	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4型	2024/7/1	华潍	吉林省水龙消防设备有限公司	吉林省水龙消防设备有限公司	未发现不合格	/
7	有衬里消防水带	13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024/3/8	顺威	吉林省水龙消防设备有限公司	吉林省水龙消防设备有限公司	未发现不合格	/

8	消防应急照明灯具	JL-ZFZD-E3W-02A	2024/5/14	井伦（图形）	南关区创新消防器材经销处	南关区创新消防器材经销处	未发现不合格	/
9	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4型	2024/9/	中瑾	南关区创新消防器材经销处	南关区创新消防器材经销处	未发现不合格	/
10	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	2024/8/	傲翔	吉林省天时消防器材有限公司	吉林省天时消防器材有限公司	未发现不合格	/
11	消防应急标志灯具	M-BLZD-1LR0E15WCB	2020/12/15	（图形）	吉林省天时消防器材有限公司	吉林省天时消防器材有限公司	未发现不合格	/
12	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4A	2024/8/	龙祥（图形）	长春市九台区顺安消防器材有限公司	长春市九台区顺安消防器材有限公司	未发现不合格	/
13	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝-涤纶长丝-合成橡胶	2023/10/25	三峡（图形）	九台区城西洪河消防器材商店	江苏三峡消防器材有限公司	未发现不合格	/
14	消防应急标志灯具	DJ-BLZD-II1LR0E1W-01D-S	2024/1/15	东君（图形）	九台区城西洪河消防器材商店	广东东君照明有限公司	未发现不合格	/
15	消防应急标志灯具	YE-BLZD-1LR0E13W-GS1	2021/4/11	赢鱼科技（图形）	德惠市站前街鼎盛消防器材经销处	广东省赢鱼科技有限公司	未发现不合格	/
16	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8	2024/6/	玉特（图形）	吉林省宏安消防科技有限公司	河北玉特消防设备有限公司	未发现不合格	/

17	消防应急照明灯具	JJ-ZFJC-E3WJI	2023/7/	宏阳设备（图形）	长春市宏阳电源有限公司	长春市宏阳电源有限公司	未发现不合格	/
18	消防应急照明灯具	WT-ZFZD-E3W-D	2023/8/29	万安特（图形）	长春市安保报警器材有限公司	新会区睦州镇万安特电器厂	未发现不合格	/
19	消防应急标志灯具	WT-BLZD-I1LR0E3W	2024/2/28	万安特（图形）	长春市安保报警器材有限公司	新会区睦州镇万安特电器厂	未发现不合格	/
20	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4型	2024/7/21	海浪	宽城区宏发消防器材经销处	河北丽华消防设备有限公司	未发现不合格	/
21	消防应急照明标志复合灯具	RF-ZBLZD-1LR0E1SW-FHD-1	2024/2/23	锐峰灯饰（图形）	宽城区宏发消防器材经销处	中山市古镇锐峰照明电器厂	未发现不合格	/
22	有衬里消防水带	13-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024/5/	年成	二道区圣泰消防器材经销处	扬州市东盛消防救生装备有限公司	未发现不合格	/
23	消防水枪	QZ3.5/7.5型	2022/8/30	柳花	二道区圣泰消防器材经销处	高邮市三垛阳兴铝制品厂	未发现不合格	/
24	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4型	2024/8/	水盾	二道区新忠意交通器材经销处	水盾消防（福建）有限公司	未发现不合格	/
25	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4型	2024/8/	水龙消（图形）	二道区和安物资经销处	沈阳金久安消防有限公司	未发现不合格	/

26	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023/4/27	沱雨（图形）	二道区远红物资经销处	江苏三江消防装备有限公司	未发现不合格	/
27	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4型	2024/4/	悦诚（图形）	河南三鹰实业有限公司吉林分公司	河南悦诚科技有限公司	未发现不合格	/
28	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4型	2024/8/	永禾（图形）	长春市二道区星辉消防器材经销处	永禾消防设备（辽宁）有限公司	未发现不合格	/
29	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024/6/20	雨洋（图形）	长春市二道区星辉消防器材经销处	扬州一帆消防器材有限公司	未发现不合格	/
30	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4型	2024/6/	薪薪（图形）	二道区大九洲消防器材经销处	山东龙成消防科技股份有限公司	未发现不合格	/
31	消防水枪	QZ3.5/7.5型	2023/9/14	翔云	二道区大九洲消防器材经销处	高邮市三垛祥云消防器材厂	未发现不合格	/
32	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC1型	2024/8/	中岳（图形）	二道区炫昱消防器材经销处	郑州市中岳消防器材有限公司	未发现不合格	/
33	消防应急标志灯具	JL-BLZD-I1LRE3W-01B-D	2024/5/28	井伦（图形）	二道区吉佳消防器材经销处	广东井伦科技有限公司	未发现不合格	/
34	消防应急照明灯具	MC-ZFZD-E3W-DS3	2023/2/16	明淞（图形）	二道区吉佳消防器材经销处	中山市铭聪照明电器有限公司	未发现不合格	/